

# USTALENIE TYPU WYROBU

## MLTB-960-2013-I



dla wstępnych badań typu (ITT) zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010  
Załącznik do raportów z badań. Opinia na temat wyników badań.

Notified body NB 2189

Zleceniodawca: **BUDVAR Centrum S. A.**  
ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola

Wyrób: Okna i drzwi balkonowe wykonane z kształowników PVC-U systemu  
**T- Modern**  
Wyniki badań zawarte są w raportach z badań zarejestrowanych w zleceniu pod nr:  
MLTB-960-2013






Metody badawcze:

Przepuszczalność powietrza  
PN-EN 1026

Wodoszczelność  
PN-EN 1027

Odporność na obciążenie  
wiatrem  
PN-EN 12211

Nośność urządzeń  
zabezpieczających  
PN-EN 14609

Normy Klasyfikacyjne:	PN-EN 12207:2001	PN-EN 12208:2001	PN-EN 12210:2001	Wartość progowa	
Typ wyrobu (B x H mm)	 901 x 2200	<b>4</b>	<b>E1200</b>	<b>C4</b>	<b>350 N</b>
	 1359 x 2200	<b>4</b>	<b>E1200</b>	<b>C2 B3</b>	<b>350 N</b>
	 2302 x 1950	<b>4</b>	<b>8A</b>	<b>C3</b>	<b>350 N</b>

Uwagi: Okucia obwiedniowe ROTO NT.

### Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej

- 1) ustalenia typu wyrobu dokonał kierownik laboratorium *Adam Mścichowski*
- 2) wykonawcy badań: st. technik Adam Domański, technik Marek Łoziński

29-08-2013, Wałbrzych

**MOBILNE**  
Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.  
58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprówicza 21 lok. 2  
tel. + 48 74 840 14 63, fax + 48 74 661 41 40  
NIP 8862960350, Regon: 020573602  
KRS: 0000461727

Termin badania kontrolnego: 06-08-2014

Zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010 pkt. 7.5 Stały nadzór i akceptacja FPC (ZKP) producent powinien wykonywać ocenę ZKP wraz z badaniami bieżącymi i badaniem kontrolnym wyrobu nie rzadziej niż raz w roku. Wykonywane kontrole zgodnie z planem badań potwierdzają te same właściwości dla produkowanych wyrobów co wyroby poddane badaniom ITT. Powyższa Klasyfikacja Właściwości traci swoją ważność w przypadku zmiany technologii produkcji lub komponentów używanych do produkcji gotowych wyrobów.



Mobilne Laboratorium Techniki  
Budowlanej Sp. z o.o.  
NIP PL 8862868350  
REGON 020573602  
KRS 0000461727

58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprówicza 21 lok. 2  
tel.: +48 74 840 14 63, fax: + 48 74 661 41 40  
http://www.badaniaokien.pl  
e-mail: biuro@badaniaokien.pl

Notyfikowana jednostka  
(notified body) NB 2189