

WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNE

Nr B/MLTB-291-2010-1-UW

Wylczenie współczynnika ciepła wg PN-EN ISO 10077-1:2001






Notified body NB 2189


Firma: **BUDVAR Centrum Spółka Akcyjna**
ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola

Wyrób: **Drzwi balkonowe typu okiennego o wymiarach B1000 x H2300mm wykonane z profili PVC-U systemu KBE System_88mm**

Wyniki badań zawarte są w raporcie z badań nr: MLTB-291-2010-1-UW

<p>Akredytowane metody badania:</p>	 <p>Izolacyjność cieplna wg PN-EN ISO 10077-1:2001</p>
<p>Badany wyrób (B x H mm)</p>  <p>1000 x 2300 PVC-U: KBE SYSTEM_88MM Okucia: ROTO NT</p>	 <p>Wynik dla całego okna: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$</p>
<p>Uwagi: bez uwag.</p>	

MOBILNE LTB
kierownik laboratorium
Adam Mścichowski
Zduńska Wola, 23 sierpnia 2010



MOBILNE
Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
Anna Mścichowska, Adam Mścichowski
58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprówicza 21 lok. 2
tel. 0 696 050 073, fax 074 661 11 40
NIP 8862868350, Regon: 020573602



MOBILNE LTB s.c.
A. Mścichowska, A. Mścichowski
NIP PL 8862868350
REGON 020573602

58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprówicza 21 lok. 2
tel.: +48 696 050 073, fax: + 48 74 6614140
<http://www.mobiltb.pl>
e-mail: biuro@mobiltb.pl

Akredytowane laboratorium
(accredited body) **AB 1054**
Notyfikowana jednostka
(notified body) **NB 2189**