

Gutachtliche Stellungnahme

455 34069/1 R1* vom 5. September 2007

zum Nachweis 402 25195/1 vom 4. März 2002
des Wärmedurchgangskoeffizienten

* Revision von Gutachterlicher Stellungnahme 455 34069/1 vom 23. Juli 2007




Auftraggeber **profine GmbH**
KBE Fenstersysteme
Motzener Straße 31-33

12277 Berlin

Grundlagen
EN 12412-2: 2003-07

Prüfbericht 402 25195/1 vom
4. März 2002
Gutachterliche Stellungnahme
455 34069/1 vom 23. Juli 2007

Darstellung



Produkt	Flügel- / Blendrahmen-Profilkombination
Bezeichnung	KBE Select System BR470 – FR475 Bautiefe: Blendrahmen: 70 mm Flügelrahmen: 70 mm
Abmessung	Ansichtsbreite: 121 mm
Material	PVC-U / weiß Dicke: 30 mm
Füllung	Einbautiefe: 15 mm
Aussteifung	Stahl / verzinkt
Besonderheiten	-/-

Verwendungshinweise

Diese Stellungnahme dient zusammen mit den genannten Grundlagen zum Nachweis des Wärmedurchgangskoeffizienten von Rahmenprofilen.

Gültigkeit

Die Prüfung des Wärmedurchgangskoeffizienten ermöglicht keine Aussage über weitere Leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Die Gutachtliche Stellungnahme verliert ihre Gültigkeit mit dem Ungültigwerden einer der o. g. Grundlagen (Normen oder Prüfberichte).

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen“.

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 6 Seiten
Deckblatt
Gutachtliche Stellungnahme
1 Auftrag
2 Grundlage
3 Beurteilung
4 Ergebnis und Aussage
Anlage 1 und 2

Wärmedurchgangskoeffizient



$$U_f = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$$

*) auf Grundlage des Prüfberichts 402 25195/1 und der ergänzenden, änderungsbedingten Angaben



ift Rosenheim
5. September 2007

Konrad Huber

Konrad Huber, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Prüfstellenleiter Wärmeschutz
ift Zentrum Glas, Baustoffe & Bauphysik

Hans-Jürgen Hartmann

Hans-Jürgen Hartmann, Dipl.-Ing. (FH)
ift Zentrum Glas, Baustoffe & Bauphysik



ift Rosenheim GmbH
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14763
Sparkasse Rosenheim
Kto. 3822
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr. 0757
Anerkannte PUZ-Stelle: BAY 18
 DACHAUER ANKERDIENSTUNGAR
DAP-PL-08/04-08
DAP-DE-22/03-00
EZA-24-10-00-00
ROA-24-10-03-00